

設計図書等に関する質疑応答書

令和 6年10月30日

鹿児島市交通事業管理者 殿

住 所

商号又は名称

代表者名

印

このことについて、下記のとおり質問します。

業 務 名 | 鹿児島市交通局併用軌道横断歩道舗装改修工事（その4）

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

1. 頁 0-0075 施工内訳 0-0042 号表 及び 頁 0-0077 施工内訳 0-0044 号表

電気溶接棒の規格は、E4916 と E6216 のどちらでしょうか。ご教示ください。

2. 頁 0-0095 施工内訳 0059 号表

エコポエースは、建設物価の単価を採用しているのか、登録単価一覧表の F0515 の単価を採用しているのかどちらでしょうか。ご教示ください。

回 答 | 令和6年10月31日 鹿児島市交通局経営課

1. 電気溶接棒の規格は、E4916 で積算しております。

2. エコポエースは、建設物価の単価を採用しております。

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。