

# 設計図書等に関する質疑応答書

令和 6年10月30日

鹿児島市交通事業管理者 殿

住 所

商号又は名称

代表者名

印

このことについて、下記のとおり質問します。

業 務 名 | 鹿児島市交通局併用軌道横断歩道舗装改修工事（その4）

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

1. 施工内訳 0042 号表 電気溶接棒 被覆アーク溶接棒の規格は、価格刊行物に記載されています E4916 と E6216 のどちらを採用されていますか。
2. 施工内訳 0043 号表 燃料消費量の入力値は 30.8L ですが、明細書の表記は 31L になっています。31L で計算されるものと考えてよろしいでしょうか。
3. 施工内訳 0046 号表・施工内訳 0047 号表の生コンクリート 18-8-20(高炉)は、夜間割増含むとなっていません。割増無しの価格でよろしいでしょうか。
4. 施工内訳 0059 号表 エコンポエースは、備考欄に 2024.9 月建設物価 P439 とありますが、1600 円/袋×33.3=53,280 円/m<sup>3</sup> と、登録単価一覧表の F0515 68,400 円/m<sup>3</sup> のどちらを採用されていますか。

回 答 | 令和6年10月31日 鹿児島市交通局経営課

1. 電気溶接棒 被覆アーク溶接棒の規格は、E4916 を採用しております。
2. 燃料は、31L で積算しております。
3. 生コンクリート 18-8-20(高炉)の価格は、夜間割増無しの価格で積算しております。
4. エコンポエースの単価は、1 袋当たりの単価に 33.3 袋を乗じたものを採用しております。  
なお、1 袋当たりの単価は、備考欄に記載された物価資料において、土壌改良材(2) エコンポエース 発酵下水汚泥コンポストの九州価格を使用しております。

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。